



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Набиев №9
20.06.2020

Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1
тел. 8 (800) 700-14-71, факс: 8 (812) 494-32-54
горячая линия: 8 (812) 494-31-71
e-mail: office@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru
КПП 781001001, ОКТМО 40375000,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

№ _____
от _____
На № _____

Администрация Таицкого
городского поселения
Дата поступления *20.06.2020*
Входящий номер *469*

Администрация Таицкого городского
поселения Гатчинского муниципального
района Ленинградской области

Ленинградская обл, Гатчинский р-н,
Большие Тайцы д, Санаторская ул, д.24

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ) ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

(в целях технологического присоединения объектов к электрическим сетям)

заявка № 20-13884 от 18.06.2020 г.

Заявитель: Администрация Таицкого городского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальный жилой дом.
2. Наименование и местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: индивидуальный жилой дом, Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Тайцы, ул. Санаторская, д. 39, кадастровый номер 47:23:0233001:176.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт.
4. Категория надежности:
 - 4.1. Электроприемники 3-й категории – 15 кВт.
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
6. Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: Опора 0,4 кВ от ТП-1071.

Точка присоединения мощности является границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей между сетевой организацией и заявителем.

7. Источник питания – ПС-35 кВ Тайцы (ПС Тц).
8. Мероприятия необходимые для присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго»:

8.1. Разработать организационно-технические мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго».



9. **Мероприятия, выполняемые Заявителем:**

9.1. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ от ТП-1071.

10. Проектирование работ в соответствии с пунктом 9 должно быть выполнено заявителем с учетом требований раздела к энергопринимающим устройствам и требований раздела по оборудованию систем технологического управления настоящих исходных данных. Заявитель обязан согласовать проектную документацию с ПАО «Ленэнерго».

11. **Срок действия технических условий:**

11.1. Срок действия исходных данных для проектирования составляет 2 года.

11.2. По истечении срока действия исходных данных для проектирования или изменении условий заявки, заявитель обязан обратиться в сетевую компанию за получением новых исходных данных для проектирования.

12. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 №739-п.

Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным), окончательный ее размер будет определен при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

13. ПАО «Ленэнерго» оставляет за собой право изменить технические решения при изменении параметров сети, появлении новых требований к проектируемым и реконструируемым объектам и т.п.

Настоящие исходные данные выдаются для проектирования и не являются основанием для производства строительного-монтажных работ. Окончательные технические условия будут выданы при заключении договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

ПАО «Ленэнерго»

 **Е.Н.Скляр**

Болюнова П. Е.
тел.